



Zaaknummer : L/4140/001/2  
16/12/2003

Verslag opgesteld op

**Onderzoek uitgevoerd op : 09.12.2003**

Door de heer : N. LETAWE

Installatie adres :

Senatorlaan  
LANGDORP

N.V. SOLIDE  
Senatorlaan 10

3201 LANGDORP  
T.a.v. Dhr. MARAITE FR.

## **VERSLAG VAN ONDERZOEK EN BEPROEVING VOLGENS NBN HD 1000 VAN STELLINGVLOER**

### **1. Basis van ons onderzoek**

Ons onderzoek is gebaseerd op de geharmoniseerde norm  
- HD 1000 (1<sup>ste</sup> editie , augustus 1993 I 09)

### **2. Voornaamste kenmerken van de vloeren**

Constructeur - Invoerder : SOLIDE NV  
Merk - type : SOLIDEck 420 – 520 en 620  
Klasse : 3

Belastingseisen

Gelijk verdeelde last : 2,00 KN/m<sup>2</sup>  
Last geconcentreerd op 500 x 500 mm<sup>2</sup> : 1,50 KN  
Last geconcentreerd op 200 x 200 mm<sup>2</sup> : 1,00 KN

### **3. Onderzoek en beproevingen**

Onderzoeksverslag van 09.12.2003 bevat 8 pagina's  
Bijlage : 3 plannen

### **4. Besluit**

De 3 types vloeren die onderzocht werden beantwoorden aan de vereisten zoals bepaald in de norm  
HD 1000 § 5.2 voor klasse 3.  
Ons onderzoek gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

Directeur der operaties,

N. LETAWE

De Directeur van de Externe Dienst voor  
Technische Controles,

Ing. T. Depraeter